

AUTOEVALUACIÓN

PARTIDOR SUAVE



NOMBRE ALUMNO _____

NIVEL _____

Marque con un ticket la casilla que corresponda:

Nº	ÍTEM	Logrado (3 puntos)	Por Lograr (2 puntos)	Iniciado (1 punto)
1	Uso todos los elementos de protección, guantes, antiparras, cotona u overol.			
2	Mi área de trabajo se encuentra limpia y sin restos de materiales sobrantes ni herramientas fuera de su caja.			
3	Comprendo la importancia de la corriente de partida en los motores de inducción.			
4	Configuro orrectamente partidior suave de acuerdo a hojas de datos características y manuales del fabricante.			
5	Realizo partida de motor trifásico en sentido anti horario mediante contactor y enclave.			
6	Realizo funcionamiento de partida suave en motor trifásico empleando dispositivos electrónicos de control.			
7	Respeto la normativa eléctrica empleando los colores correspondientes para cada fase, empleo uso se tierra de protección y terminales de conexión.			
8	Interpreto manuales del fabricante para partidiores suaves asociando conceptos con parámetros eléctricos de motor.			
9	Realizo montaje practico y puesta en servicio de accionamiento eléctrico mediante partidior suave.			
10	Realizo conexionado de selector rotativo para el arranque y detención de dispositivos de control electrónico.			
11	Soy capaz de realizar la comprobación del trabajo sin presencia de energía en busca de fallas o mal funcionamiento de elementos.			

HETEROEVALUACIÓN

PARTIDOR SUAVE



NOMBRE ALUMNOS _____

NIVEL _____

SIGLA	Puntos	Nota
Logrado (L): Cumple completamente	3	
Medianamente Logrado (ML): Cumple pero descuida ciertos aspectos	2	
No Logrado (NL): Intenta realizar actividad pero no lo logra	1	
No Observado (NO): No realiza actividad	0	

Instrucciones: Conectar partididor suave para el arranque de un motor trifásico empleando el uso de diagrama eléctrico del fabricante y disyuntor.

Insertar una "x" en el recuadro que corresponda:

INDICADOR DE LOGRO	L	ML	NL	NO
El equipo de trabajo cuenta con todos sus elementos de protección, guantes, antiparras, cotona u overol.				
El equipo mantiene su área de trabajo limpia y sin restos de materiales sobrantes ni herramientas fuera de su caja.				
El equipo trabaja de forma colaborativa y autónoma.				
El equipo de trabajo cumple con el procedimiento de bloqueo eléctrico.				
El equipo de trabajo realiza comprobación de cortocircuito según lo solicitado, cuidando medidas de seguridad.				

HETEROEVALUACIÓN

INDICADOR DE LOGRO	L	ML	NL	NO
El equipo conecta partidor suave y aplica protecciones eléctricas para motor y disyuntor general.				
El equipo configura correctamente el partidor suave de acuerdo a requerimientos del mandante, placa característica del motor y esquemas propuestos.				
El montaje se encuentra sin errores.				
El equipo calibra protector térmico para motor eléctrico de acuerdo a corriente nominal del motor entregada en la placa característica.				
El equipo de trabajo respeta la normativa eléctrica empleando los colores correspondientes para cada fase.				
El equipo de trabajo identifica fallas en el avance de la actividad y las corrige oportunamente.				
El montaje funciona correctamente.				
Puntaje total				